

北京市怀柔区水务局怀柔区 2016 年村级污水处理站升级改造项目更正及补充公告

项目名称：怀柔区 2016 年村级污水处理站升级改造项目

招标编号：0686-1641Q232476Z

采购人名称：北京市怀柔区水务局

采购人地址：北京市怀柔区北大街 57 号

采购人电话：010-89682791

采购代理机构：北京国际贸易公司

采购代理机构地址：北京朝阳区建国门外大街甲 3 号

采购代理机构电话：010-65072621-810

采购方式：公开招标

采购用途：怀柔区 2016 年村级污水处理站升级改造

首次公告日期：2016 年 12 月 8 日

更正及补充日期：2016 年 12 月 20 日

更正及补充事项：根据本项目的实际情况和供应商的提问，现对本项目做如下更正和补充：

1. 关于 MBR 内衬膜问题

回复：“MBR 内衬膜”变更为“MBR 膜元件”，MBR 膜元件参数与保质期满足招标文件所列要求即可。

2. 关于招标文件采购清单中未列的附件及配件问题：

回复：本招标文件“第八章 货物需求一览表及技术规格”部分的“采购清单”所列内容为系统建设主要设备，均包括单项设备及总体系统的安装调试及总体集成费用。“采购清单”中未列出的安装调试及系统集成所必需的附件、配件、紧固件、安装材料等（包括连接管道及管件，如闸阀、止回阀、蝶阀、配水管路、空气管路、主动力电缆、控制电缆等）均含在采购事项中，亦均由投标供应商提供，投标供应商应将其包括在投标报价中。投标供应商提供的报价将被招标人视为已经包含上述附件、配件、安装材料（包括连接管道及管件，如闸阀、止回阀、蝶阀、配水管路、空气管路、主动力电缆、控制电缆等）的费用。

投标供应商应提供现代最新产品，按照设计标准供货，并符合本标书规定的功能、结构、设备规格、安装和试验等方面的技术要求，遵守相关标准规范。投标供应商应根据系统建设的需求、现

场的实际情况，提供一整套完整、可靠的硬件及软件系统。

3. 供应商询问：招标文件第 18 页维修改建设备部分“一、MBR 膜区工艺设备清单”中“提篮格栅”备注中要求含导轨、提篮格栅、下限位杆、临时格栅及提升电机，供应商询问：临时格栅指的什么？

回复：“临时格栅”指在清理提篮格栅时临时代替提篮格栅作用的格栅。

4. 供应商询问：招标文件第 23 页新建设备部分“一、MBR 膜区工艺设备清单”中“污水提升泵”要求采用抗堵塞不锈钢潜污泵，是要求不锈钢叶轮还是全不锈钢泵？

回复：潜水排污泵叶轮、机座、泵壳等采用优质铸铁铸造，所有紧固件均采用不锈钢件。

5. 供应商询问：招标文件第 25 页新建设备部分“一、MBR 膜区工艺设备清单”反冲洗泵要求 304 不锈钢，是要求不锈钢叶轮还是全不锈钢泵？

回复：反冲洗泵叶轮、机座、泵壳等采用优质铸铁铸造，所有紧固件均采用不锈钢件。

6. 供应商询问：招标文件维修改建部分提升泵材质没有要求，是否与新建设备部分污水提升泵材质相同？

回复：与新建设备部分污水提升泵材质相同。

7. 供应商询问：招标文件第 18 页维修改建设备部分“一、MBR 膜区工艺设备清单”中“自吸泵吸程” $H_s=8m$ ，请明确自吸泵最低吸程为多少？

回复：自吸泵的最低吸程为 4.83m。

8. 供应商询问：根据招标文件中设备清单提供的设备数量和参数，无法确定各设备的安装位置和尺寸，需要提供相应的工艺说明、设计图、安装要求。

回复：安装位置见设计图纸，尺寸以设备厂家提供的设备尺寸为准。

9. 供应商询问：电气系统没有对工艺设备的控制要求进行具体说明。对维修改建项目，是否替换原有控制系统。

回复：需厂家提供可靠的电气及自控系统。

10. 供应商询问：污水处理站的现有情况不明确，对设备的安装范围和界限不清楚。各设备的管道连接以及设备外的管道延伸是否包含在安装范围内。

回复：本次的设计工程内容由污水井开始，至清水池出水管止，设备的安装范围和界限与设计内容保持一致，具体内容详见图纸。关于各设备的管道连接问题的回复参见前述问题 2 的回复。

11. 供应商询问：新建设备部分地上式一体化净化设备只有外形尺寸，没有说明工艺要求和防腐及外观要求。

回复：按照钢结构防腐规范进行防腐即可、外观美观且与周边环境协调。

12. 供应商询问：节能产品是必须在《节能产品政府采购清单》的产品还是具有国家机构（比如中国质量认证中心）出具的节能产品证书就能算节能产品，获得加分资格？

答复：按照招标文件的规定，节能产品指供应商提供的满足采购需求且进入《节能产品政府采购清单》的产品。

13. 供应商询问：环保产品是必须在《环境标志产品政府采购清单》还是具有国家机构（比如中国质量认证中心）出具的中国节能环保证书的产品就能算环保产品，获得加分资格？

答复：按照招标文件的规定，环保产品指供应商提供的满足采购需求且进入《环境标志产品政府采购清单》的产品。

14. 关于本公告中涉及的设计图纸，已经购买招标文件的供应商请按照以下要求进行领取：

领取设计图纸的时间：2016 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 27 日，上午 9 时至 11 时；下午 13 时至 16 时（北京时间）（法定节假日除外）。

领取设计图纸地点：北京国际贸易公司 414 室（北京市朝阳区建国门外大街甲三号）。

注：领取设计图纸时须携带：

(1) 本项目的更正及补充通知回执加盖供应商公章。

(2) 图纸押金现金每套人民币 500 元（开标当天持图纸及押金凭条无息退还）。

招标文件其他内容不变。

北京国际贸易公司（采购代理机构）

地址：北京市朝阳区建国门外大街甲三号

邮编：100020

电话：010-65072621-810

传真：010-65004405

电子信箱：zhubo@cbwtc.com

联系人：朱 波

